



כ"ז ניסן תשפ"ג
18 אפריל 2023

**לכבוד
רוכשים ומתעניינים במכרז 8/2023**

הודעה אודות דחיית המועד להגשת הצעות, קיום סיור מציעים נוסף, ותשובות לשאלות הבהרה

מכרז 8/23 לאספקת והתקנת שילוט במועצה

1. המועצה מודיעה כי המועד האחרון להגשת הצעות יידחה עד לתאריך ה- 15.5.23 שעה 08:30. יובהר כי המציעים **אינם** נדרשים להאריך את תוקף ערבות המכרז.
2. המועצה מודיעה כי בתאריך ה- 24.4 בשעה 11:00 יתקיים מפגש מציעים נוסף.
3. כמו-כן, המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה יוארך עד לתאריך ה- 1.5.23.
4. להלן תשובת המועצה לשאלת הבהרה שהתקבלה אצלה:

מס	שם המסמך	מספר עמוד	מספר סעיף	שאלה	תשובה
1.				לא הצלחנו להגיע לסיור קבלנים. האם בכל זאת נוכל להגיש הצעה?	לא ניתן להגיש הצעה ללא השתתפות במפגש מציעים. מפגש קבלנים נוסף יתקיים בתאריך ה- 24.4 בשעה 11:00
2.				המחיר מרבי הינו נמוך. מבוקש להגיש הצעה גבוהה מהאומדן.	הבקשה נדחת
3.				בדגמים V1 ו V2 אין התאמה בין השרטוטים לטבלת המחירים.	דגם V1 הוא שלט הכוונה חד-כנפי (יחידה אחת) ודגם V2 הואש לט הכוונה דו-כנפי (4 יחידות). כך זה גם מופיע בכתב הכמויות.
4.				תאורה לשלטים V1 ו V2 – האם תוכלו לציין גוף נדרש ואופן חיבורו לשלט	פרט זה הושאר פתוח להצעת הספקים. נבקש הצעה לגוף תאורה אורכי מבוסס לד, המתאים לתנאי חוץ, שיספק תאורת שטיפה מספקת לשילוט. הגוף יכול להתחבר עם זרועות לחלק העליון של השלט.
5.				האם יש אפיון לעמוד הנדרש לשילוט או לחילופין ספקים מומלצים לרכישת העמוד?	עמוד עץ אשוח פניי בקוטר 18 ס"מ, מטופל ומצופה שכבת מגן. ניתן לרכוש במחסני עצים.
6.	כתב כמויות	29		פריטים V1, V2, P1, C – מומלץ לעגן את העמודים בתוך קונסטרוקציית מתכת	המועצה תבהיר כי יש לעגן את העמודים בתוך קונסטרוקציית מתכת



מס	שם המסמך	מספר עמוד	מספר סעיף	שאלה	תשובה
7.	כתב כמויות	29		פריט M4 דירקטורי - מסך+ מסגרת. בחוברת המכרז מצוינות 4, נדרש תכנות ?	מסך סמסונג Slim Direct Lit Led Display או ש"ע, כולל ספקי כח, חומרה, תוכנה, מחשב וחיבורי חשמל ותקשורת כנדרש.
8.	כתב כמויות	29		שלט הכוונה פריט M5, שלט "עץ"- מה הכוונה? עץ מלא? או סנדוויץ' / mdf מצופה פורניר ?	לוח עץ מלא בעובי 15 מ"מ
9.	כתב כמויות	29		שלט הכוונה פריט M5 חלופה ב, לא ברור מה זה "פורניר שקוע בפינו"	בלוח העץ יש נישא בעומק 3-4 מ"מ שבתוכה "יישב לוח שילוט" עשוי אקריליק צבוע או מצופה בפורניר
10.	כתב כמויות	30		שלט מזהה אגף פריט M6, שלט "עץ"- מה הכוונה? עץ מלא? או סנדוויץ' / mdf מצופה פורניר?	לוח עץ מלא בעובי 15 מ"מ
11.	כתב כמויות	30		שלט מזהה אגף פריט M6, חלופה ב, לא ברור מה זה "פורניר שקוע בפינו"	בלוח העץ יש נישא בעומק 3-4 מ"מ שבתוכה "יישב לוח שילוט" עשוי אקריליק צבוע או מצופה בפורניר
12.	כתב כמויות	30		שלט חדר פריט M7, שלט "עץ"- מה הכוונה? עץ מלא? או סנדוויץ' / mdf מצופה פורניר ? יש צורך בחיתוך פרספקס בקנט זנב דרור כדי להשאיר את הלוח במקום.	לוח עץ מלא בעובי 15 מ"מ. ההערה ביחס לחיתוך מקובלת.
13.	כתב כמויות	30		שלט חדר + קבלת קהל פריט M7a, שלט "עץ"- מה הכוונה? עץ מלא? או סנדוויץ' / mdf מצופה פורניר ? יש צורך בחיתוך פרספקס בקנט זנב דרור כדי להשאיר את הלוח במקום.	לוח עץ מלא בעובי 15 מ"מ. ההערה ביחס לחיתוך מקובלת.
14.	כתב כמויות	30		שלט אגף הנדסה פריט M7b, שלט "עץ"- מה הכוונה? עץ מלא? או סנדוויץ' / mdf מצופה פורניר ? יש צורך בחיתוך פרספקס בקנט זנב דרור כדי	לוח עץ מלא בעובי 15 מ"מ. ההערה ביחס לחיתוך מקובלת.



מס	שם המסמך	מספר עמוד	מספר סעיף	שאלה	תשובה
				להשאיר את הלוח במקום.	
15.	כתב כמויות	30		מה המפרט עבור שילוט נגישות בגדלים שונים ?	לוח אלקטרוני שחור בעובי 3 מ"מ עם מדבקה פולטת אור בחזית. על המדבקה מודפסת הגרפיקה באופן דיגיטלי עפ"י מפתח צבעים
16.				האומדן נמוך, מבוקשת בדיקתכם.	ראה תשובת המועצה בעניין האומדן בתאריך ה- 3.4.23.
17.				האם החשמל הינו סולארי או חשמל קווי אשר יסופק על ידיכם ?	חשמל קווי יסופק ע"י המועצה
18.				מסך הטלוויזיה מי מספק את המסך ? מה תוקף האחריות הנדרש ?	המסך יסופק ע"י הזוכה במכרז. תקופת האחריות למסך תינתן בהתאם ליצרן, אולם בכל מקרה לא פחות משנה.
19.				מי מספק את עמודי העץ ? האם קיימים בשטח ?	עמודי העץ יסופקו ע"י הזוכה.

כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנות במסמך זה יתקנו ו/או יפרשו ו/או יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז, גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש. יש לצרף מסמך זה כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז כשהוא חתום על ידי המציע בתחתית כל עמוד. מובהר כי הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז וגוברות עליו. ההסכם שייחתם בין המועצה לבין הזוכה במכרז יהיה כפוף לאמור במסמך זה על תיקונו. אי צירוף המסמכים להצעה כאמור, עלול לפסול את ההצעה.

דניאל חידקל, עו"ד
ממונה תחום בכיר